

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng
tại cuộc họp liên quan đến tuyến đường dây 110kV thuộc dự án
Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn và đấu nối**

Ngày 11/02/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng đã chủ trì cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung báo cáo về tuyến đường dây 110kV thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn và đấu nối. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải; đại diện Lãnh đạo UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung và Công ty Điện lực Bình Định. Sau khi nghe Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung báo cáo về tuyến đường dây 110kV thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn và đấu nối và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Cao Thắng có ý kiến kết luận như sau:

Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh và các địa phương liên quan thống nhất tuyến đường dây 110kV thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn, theo hướng đoạn đường dây 110kV từ Trạm biến áp 110kV Đống Đa đến cầu Lê Thanh Nghị được phép đi nổi, đoạn đường dây 110kV từ cầu Lê Thanh Nghị đến Trạm biến áp 110kV Cảng Quy Nhơn đi ngầm. Trong đó lưu ý cần hạn chế tối đa việc ảnh hưởng thi công của tuyến đường dây nêu trên đến các hạ tầng kỹ thuật khác, nhất là dọc tuyến đường Đống Đa thuộc dự án Quốc lộ 19 đã thi công xong, đang hoàn thiện; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét thỏa thuận.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT Phan Cao Thắng;
- Các đơn vị dự họp;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Thái Bình