

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 8 năm 2020

V/v điều chỉnh phương án
đầu nối Nhà máy Phong
điện Phương Mai 1 vào
hệ thống điện quốc gia

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1, công suất 30MW tại Khu kinh tế Nhơn Hội đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2006 - 2010, có xét đến năm 2015 tại Quyết định số 5358/QĐ-BCT ngày 17/10/2011.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bình Định, phương án đầu nối của Nhà máy phong điện Phương Mai 1 vào hệ thống điện quốc gia bằng đường dây 110kV mạch đơn đầu vào thanh cái 110kV Trạm biến áp 110kV Nhơn Hội, dây dẫn ACSR-300mm², chiều dài 13km, đã được Bộ Công Thương thống nhất điều chỉnh tại Văn bản số 10450/BCT-ĐL ngày 24/12/2018; tuy nhiên, hiện nay tại khu vực triển khai Dự án có các tuyến đường dây 110kV đầu nối Nhà máy điện mặt trời Fujiwara, công suất 50MWp và Nhà máy phong điện Phương Mai 3, công suất 21MW về thanh cái 110kV của Trạm biến áp 110kV Nhơn Hội đã được đưa vào vận hành. Đặc biệt đường dây 110kV đầu nối Nhà máy phong điện Phương Mai 3 đi gần với khu vực triển khai Dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1. Do đó, để giảm chi phí đầu tư Dự án, đảm bảo mỹ quan và tăng hiệu quả sử dụng đất của khu vực, Công ty cổ phần phong điện Phương Mai (Chủ đầu tư dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 1) đã thỏa thuận thống nhất với Công ty cổ phần phong điện miền Trung (Chủ đầu tư dự án Nhà máy phong điện Phương Mai 3) về sử dụng chung tuyến đường dây 110kV đầu nối Nhà máy phong điện Phương Mai 3 để truyền tải công suất của Nhà máy phong điện Phương Mai 1.

Để có cơ sở cho Công ty cổ phần phong điện Phương Mai triển khai các thủ tục liên quan đến đầu tư xây dựng Dự án theo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét phê duyệt điều chỉnh phương án đầu nối dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 1 vào hệ thống điện quốc gia trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến 2035, như sau:

- Xây dựng trạm biến áp nâng áp 35/110kV phong điện Phương Mai 1, công suất 1x33MVA đưa vào vận hành năm 2021 đồng bộ với tiến độ vận hành Nhà máy phong điện Phương Mai 1.

- Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ Trạm 110kV phong điện Phương Mai 1 đầu nối chuyển tiếp vào đường dây 110kV từ Trạm 110kV Nhà máy phong điện Phương Mai 3 đến Trạm biến áp 110kV Nhon Hội, dây dẫn ACSR-240mm², chiều dài khoảng 0,1Km.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Nguyễn Phi Long;
- Sở Công Thương;
- Ban Quản lý KKT;
- Cty CP Phong điện Phương Mai;
- CVP, PVP QT;
- Lưu: VT, K6 (08b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Phi Long