

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT
V/v báo cáo tình hình thực hiện
quản lý quy hoạch, đầu tư xây
dựng và vận hành khai thác các
công trình thủy điện trên địa bàn
tỉnh Bình Định năm 2020

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Bộ Công Thương

Thực hiện Thông tư số 42/2019/TT-BCT ngày 18/12/2019 của Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về chế độ báo cáo định kỳ tại các Thông tư do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành hoặc liên tịch ban hành, UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp tình hình thực hiện quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng các dự án thủy điện và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Định năm 2020 báo cáo Bộ Công Thương, như sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chi tiết như phụ lục 1 kèm theo.
- Báo cáo các Dự án thủy điện đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chi tiết như phụ lục 2 kèm theo.

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Công Thương./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT Nguyễn Phi Long;
- Sở Công Thương;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (07b).

Nguyễn Phi Long

¹
Phụ lục 1: Tổng hợp tình hình thực hiện các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch trên địa bàn tỉnh
(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /12/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	Thông tin / Dự án	Đơn vị	Thủy điện Vĩnh Sơn	Thủy điện Định Bình	Thủy điện Trà Xom	Thủy điện Vĩnh Sơn 5	Thủy điện Tiên Thuận
			1	2	3	4	5
1	Thông tin chung về Quy hoạch		QĐ số 53-CT ngày 28/02/1986 của Chủ tịch HĐBT phê duyệt Luận chứng kinh tế kỹ thuật	Công văn số 1513/CV-NLĐK ngày 31/3/2004 và QĐ 1555/QĐ-BCT ngày 30/3/2010	QĐ số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005 và QĐ số 2470/QĐ-BCT ngày 25/4/2008	QĐ số 0935/QĐ-BCT ngày 05/10/2007 và QĐ số 2299/QĐ-BCT ngày 16/4/2008	Quyết định số 0935/QĐ-BCT ngày 05/10/2007
2	Chủ đầu tư dự án		Cty CP thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Cty CP thủy điện Định Bình Địa chỉ: Lô 28, 29, 30 Điện Biên Phủ, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định	Cty CP thủy điện Trà Xom Địa chỉ: Thôn K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định	Cty CP Đầu tư Vĩnh Sơn Địa chỉ: Thôn Đak Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định	Cty cổ phần Tiên Thuận Địa chỉ: 278 Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn, Bình Định
3	Cơ quan tư vấn lập dự án		Viện Năng lượng và Điện khí hóa lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3	Cty CP tư vấn xây dựng Năng lượng Việt Nam
4	Các thông số chính của dự án						
	Công suất lắp máy	MW	66,00	9,90	20,00	28,00	9,50
	Mức nước dâng bình thường	m	775/826/981	91,93	668/727,5	155,00	
	Mức nước chết (MNC)	m	765/813,6/971,3	65,00	653/727,5	154,00	
	Dung tích ứng với MNDBT Wbt	10 ⁶ m ³	34/97/58,7	226,21	39,53	1,53	
	Dung tích hữu ích	10 ⁶ m ³	22/80/35	209,93	31,22	0,19	
	Cột nước lớn nhất Hmax	m	615,26	39,62	510,60	55,20	22,50
	Cột nước nhỏ nhất Hmin	m	575,84	22,03	484,10	46,40	20,25
	Cột nước tính toán Htt	m	588,00	30,74	486,50	48,80	21,45
	Lưu lượng Qmax qua nhà máy	m ³ /s	13,26	37,50	4,90	66,80	50,00
	Điện lượng trung bình năm E0	10 ⁶ KWh	308,30	45,00	85,64	102,90	40,50
5	Loại đập và chiều cao đập lớn nhất						

TT	Thông tin / Dự án	Đơn vị	Thủy điện Vĩnh Sơn	Thủy điện Định Bình	Thủy điện Trà Xom	Thủy điện Vĩnh Sơn 5	Thủy điện Tiên Thuận
			1	2	3	4	5
	Loại đập		Đập đất	Không có hồ, đập (Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Định Bình)	Đập đất	Bê tông	Không có hồ, đập (Tận dụng nguồn nước xả cuối kênh nhà máy thủy điện An Khê- KaNak)
	Chiều cao lớn nhất của đập (m)	m	35/37/43,5		43,20	24,50	
6	Tác động môi trường - xã hội						
-	Di dân, tái định cư (hộ - người)				14,00		
-	Diện tích chiếm đất các loại	ha					
	Đất trồng lúa	ha			18,97	15,3	3,46
	Đất trồng màu	ha			162,48	3,5	2,5
	Đất rừng (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng sản xuất...)	ha			80,26	3,58	8,56
	Đất sông suối	ha			9,92	24,46	1,2
	Đất khác	ha			84,14	6,12	8,97
-	Phương án trồng bù rừng (tổng diện tích, tình hình thực hiện...)				Đã thực hiện	Đã thực hiện	Đã thực hiện
-	Chi trả dịch vụ môi trường rừng		Đã thực hiện	Chưa thực hiện	Đã thực hiện	Đã thực hiện	Chưa thực hiện
-	Ảnh hưởng nhu cầu nước hạ lưu		Điều hòa dòng chảy mùa kiệt, hạn chế lũ mùa mưa	Không	Có sự suy giảm lưu lượng trên đoạn suối sau đập	Có sự suy giảm lưu lượng trên đoạn sông sau đập	Không
-	Cam kết bảo vệ môi trường		Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo báo cáo ĐTM		Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo báo cáo ĐTM	Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo báo cáo ĐTM	Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo bản cam kết bảo vệ môi trường.
7	Tiến độ yêu cầu hoàn thành (theo Giấy chứng nhận đầu tư)		Khởi công xây dựng năm 1987 và hoàn thành đưa vào hoạt động tháng 12/1994	Khởi công năm 2010; Hoàn thành công trình vào quý I/2012	Khởi công năm 2008; Hoàn hành và đưa vào hoạt động tháng 3/2013	Khởi công năm 2009; Hoàn thành và đi vào hoạt động vào quý II/2013	Khởi công năm 2008; Hoàn thành vào quý 3/2010

TT	Thông tin / Dự án	Đơn vị	Thủy điện Vĩnh Sơn	Thủy điện Định Bình	Thủy điện Trà Xom	Thủy điện Vĩnh Sơn 5	Thủy điện Tiên Thuận
			1	2	3	4	5
8	Tình hình thực hiện dự án						
-	Nghiên cứu đầu tư		- Quyết định số 53-CT ngày 28/02/1986 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng phê duyệt luận chứng kinh tế-kỹ thuật. - Quyết định số 142NL/XDCB ngày 20/11/1992 của Bộ Năng lượng phê duyệt thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán.	- Công văn số 294/SCT-QLĐN ngày 21/4/2010 của Sở Công Thương Bình Định về việc tham gia ý kiến TKCS Dự án thủy điện Định Bình. - Quyết định số 07/2010/QĐ-HĐQT ngày 12/5/2010 phê duyệt Dự án ĐTXD công trình mở rộng Nhà máy thủy điện Định Bình của Hội đồng Quản trị.	- Sở Công Thương thẩm định TKCS số 216/TB-SCN ngày 28/6/2007; - QĐ số 3055/QĐ-CTUBND ngày 21/12/2007 của CT UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt Báo cáo ĐTM; - QĐ số 253/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 và Công văn số 2692/UBND-TC ngày 14/8/2009 của UBND v/v thực hiện bồi thường GPMB và các chính sách hỗ trợ cho nhân dân vùng dự án.	- QĐ số 1344/QĐ-CTUBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt Báo cáo ĐTM; - QĐ số 1233/QĐ-CTUBND ngày 27/5/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định v/v phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ để GPMB; - QĐ số 14/2009/QĐ-HĐQT ngày 23/10/2009 của HĐQT v/v phê duyệt TKKT-Tổng dự toán sau hiệu chỉnh.	- Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết BVMT số 06/UBND-GXN ngày 24/02/2009 của UBND huyện Tây Sơn; Thẩm định TKCS số 22/TB-SCT ngày 17/4/2009; - QĐ số 1883/QĐ-CTUBND ngày 31/7/2009 phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB; - QĐ số 03/QĐ-HĐQT-TT ngày 20/4/2009 của Chủ tịch HĐQT về phê duyệt DA ĐTXD.
-	Thực hiện đầu tư		Hoàn thành phát điện năm 1994	Hoàn thành phát điện năm 2012	Hoàn thành phát điện vào T1/2015	Hoàn thành phát điện T12/2013	Hoàn thành phát điện Q3/2014
9	Quy trình vận hành hồ chứa		Đã được Bộ Công Thương phê duyệt	Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Định Bình	Đã được Bộ Công Thương phê duyệt	Đã được Bộ Công Thương phê duyệt	Tận dụng nguồn nước xả của TĐ An Khê-Ka Nat
10	Các loại Giấy phép						
	Giấy phép khai thác nước mặt		Đã có giấy phép	Chưa thực hiện	Đã có giấy phép	Đã có giấy phép	Chưa thực hiện
	Giấy phép hoạt động điện lực		Đã có giấy phép	Đã có giấy phép	Đã có giấy phép	Đã có giấy phép	Đã có giấy phép
11	Phương án đấu của dự án vào lưới điện quốc gia		Đấu nối bằng đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Đồn Phó	Đấu nối đường dây 35kV và 22kV sau trạm 110kV Đồn Phó	Đấu nối bằng đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Đồn Phó	Đấu nối vào đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Đồn Phó	Đấu nối đường dây 22kV về trạm 110kV Đồn Phó

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Ken Lút Hạ	Thủy điện Hồ Núi Một	Thủy điện Nước Xáng	Thủy điện Nước Trinh 1	Thủy điện Nước Trinh 2	Thủy điện Đăk Ple
		6	7	8	9	10	11
1	Thông tin chung về Quy hoạch	QĐ số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005 và CV số 3830/BCT-NLKD ngày 11/12/2007	Quyết định số 1555/QĐ-BCT ngày 30/3/2010	QĐ số 0935/QĐ-BCT ngày 05/10/2007 QĐ điều chỉnh 9150/QĐ-BCT ngày 31/8/2015	Quyết định số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005		QĐ 1312/QĐ-BCN ngày 23/4/2007 và QĐ 1555/QĐ-BCT ngày 30/3/2010
2	Chủ đầu tư dự án	Cty CP thủy điện Bình Định Địa chỉ: 02 Trần Phú, TT Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định	Cty CP Đầu tư thủy điện Hồ Núi Một Địa chỉ: 214 Lê Đức Thọ, TPQuy Nhơn, Bình Định	Cty CP thủy điện An Quang Địa chỉ: Thôn 4, xã An Quang, tỉnh Bình Định	Công ty cổ phần thủy điện Bình Định Địa chỉ: 02 Trần Phú, Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định		
3	Cơ quan tư vấn lập dự án	Cty CPTV khảo sát, thiết kế và XD Năng lượng	Cty CP Xây lắp Công nghiệp Bình Định	Công ty CPTV khảo sát, thiết kế và XD Năng lượng			Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 4
4	Các thông số chính của dự án						
	Công suất lắp máy	6,00	1,00	12,50			4,40
	Mức nước dâng bình thường	582,50	44,20	417,00			811,00
	Mức nước chết (MNC)	580,50	25,00	411,00			810,00
	Dung tích ứng với MNDBT Wbt	0,07	110,00	0,21			8,41
	Dung tích hữu ích	0,05	89,33	0,192			0,63
	Cột nước lớn nhất Hmax	480,19	22,85	331,50			35,20
	Cột nước nhỏ nhất Hmin	457,11	14,00	324,27			32,30
	Cột nước tính toán Htt	457,50	17,62	324,66			32,60
	Lưu lượng Qmax qua nhà máy	1,56	8,10	4,90			16,20
	Điện lượng trung bình năm E0	27,11	4,40	43,18			17,77
5	Loại đập và chiều cao đập lớn nhất						

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Ken Lút Hạ	5 Thủy điện Hồ Núi Một	Thủy điện Nước Xáng	Thủy điện Nước Trinh 1	Thủy điện Nước Trinh 2	Thủy điện Đăk Ple
		6	7	8	9	10	11
	Loại đập	Bê tông	Không có hồ, đập (Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Núi Một)	Bê tông			Đập đất
	Chiều cao lớn nhất của đập (m)	8,50		14,60			16,00
6	Tác động môi trường - xã hội						
-	Di dân, tái định cư (hộ - người)						
-	Diện tích chiếm đất các loại		0,95				
	Đất trồng lúa						
	Đất trồng màu			0,1			6,2
	Đất rừng (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng sản xuất...)	23,23		13,00			24,00
	Đất sông suối			6,00			
	Đất khác	5,59		1,00			7,3
-	Phương án trồng bù rừng (tổng diện tích, tình hình thực hiện...)	Đã thực hiện		Đã thực hiện			
-	Chi trả dịch vụ môi trường rừng	Đã thực hiện		Đã thực hiện			
-	Ảnh hưởng nhu cầu nước hạ lưu	Điều hòa dòng chảy mùa lũ và mùa kiệt	Không	Điều hòa được dòng chảy giữa mùa lũ và mùa kiệt			Suy giảm lưu lượng trên đoạn sông sau đập
-	Cam kết bảo vệ môi trường	Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo báo cáo ĐTM	Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo Kế hoạch bảo vệ môi trường	Chủ đầu tư đã thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường đúng theo báo cáo ĐTM			Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM
7	Tiến độ yêu cầu hoàn thành (theo Giấy chứng nhận đầu tư)	Khởi công năm 2015; Hoàn thành công trình năm 2019	Khởi công Q1/2020, hoàn thành năm Q4/2022 theo QĐ số 2773/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư	Khởi công xây dựng năm 2016; Hoàn thành công trình QIV/2018	CV số 959/UBND-CN ngày 06/4/2007 của UBND tỉnh BĐ v/v cho phép Cty CP xây lắp điện Tuy Phước (nay là Cty CP thủy điện Bình Định) được đầu tư xây dựng		Hoàn thành các thủ tục năm 2009; Hoàn thành năm 2011theo GCNĐT 35121000154 ngày 11/9/2009 của UBND tỉnh

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Ken Lút Hạ	6 Thủy điện Hồ Núi Một	Thủy điện Nước Xáng	Thủy điện Nước Trinh 1	Thủy điện Nước Trinh 2	Thủy điện Đăk Ple
		6	7	8	9	10	11
8	Tình hình thực hiện dự án						
-	Nghiên cứu đầu tư	- Sở Công Thương đã tham gia ý kiến TKCS số 599/SCT-QLĐN ngày 20/7/2010 và tham gia ý kiến về hiệu chỉnh TKCS số 1320/SCT-QLĐN ngày 26/3/2013; - Quyết định số 1442/QĐ-UBND ngày 04/6/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án thủy điện Ken Lút Hạ.	- Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ TKCS số 1212/SCT-QLNL ngày 31/10/2019; Thẩm định hồ sơ TKKT số 648/SCT-QLNL ngày 27/5/2020; - Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 14/GXN-UBND ngày 13/4/2020 của UBND Thị xã An Nhơn.	- Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ TKCS số 1071/SCT-QLNL ngày 10/11/2015; Thẩm định hồ sơ TKKT số 227/SCT-QLNL ngày 16/3/2016; - QĐ số 19/QĐ-AQ ngày 17/3/2016 của Cty CPTĐ An Quang về phê duyệt TKKT xây dựng dự án; - QĐ số 303/QĐ-UBND ngày 26/2/2016 của UBND huyện An Lão v/v phê duyệt phương án và dự toán BT, HT để GPMB; - QĐ số 1408/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo ĐTM.	Đang nghiên cứu		- Sở Công Thương tham gia ý kiến về TKCS số 663/SCT-QLĐN ngày 02/8/2010; - Bộ TN&MT phê duyệt tại Quyết định số 2205/QĐ-BTNMT ngày 22/11/2010.
-	Thực hiện đầu tư	Hoàn thành phát điện Q1/2019	Đang triển khai thi công	Hoàn thành phát điện năm 2017	Chưa cấp Giấy chứng nhận đầu tư		
9	Quy trình vận hành hồ chứa	Đã được UBND tỉnh phê duyệt	Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Núi Một	Đã được UBND tỉnh phê duyệt			
10	Các loại Giấy phép						
	Giấy phép khai thác nước mặt	Đã có giấy phép		Đã có giấy phép			
	Giấy phép hoạt động điện lực	Đã có giấy phép		Đã có giấy phép			
11	Phương án đấu của dự án vào lưới điện quốc gia	Đầu nối vào đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Trà Xom	Đầu nối vào lưới điện 22kV hiện có tại khu vực	Đầu nối vào TC 35kV trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn	Đầu nối vào TC 22kV trạm 110kV Vĩnh Thạnh		Đầu nối vào TC 35kV TBA 35/110kV thủy điện Ken Lút hạ

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Văn Phong	Thủy điện Nước Lương	Thủy điện Vĩnh Sơn 3	Thủy điện Vĩnh Sơn 2	Thủy điện Vĩnh Sơn 4	Thủy điện Đồng Mít
		12	13	14	15	16	17
1	Thông tin chung về Quy hoạch	Quyết định số 1555/QĐ-BCT ngày 30/3/2010	QĐ số 3454/QĐ-BCN ngày 18/10/2005 và QĐ số 1147/QĐ-BCT ngày 17/4/2020	QĐ số 2488/QĐ-BCN ngày 12/9/2006 và QĐ số 5712/QĐ-BCT ngày 27/10/2008 của BCT	QĐ 2488/QĐ-BCN ngày 12/9/2006 của Bộ Công nghiệp	QĐ số 2488/QĐ-BCN ngày 12/9/2006 và QĐ số 5712/QĐ-BCT ngày 27/10/2008 của BCT	QĐ số 4984/QĐ-BCT ngày 27/12/2018 của BCT
2	Chủ đầu tư dự án	Cty CP thủy điện Văn Phong Địa chỉ: Thôn Hoài Sơn, xã Bình Tường, H. Tây Sơn, Bình Định	Cty CP thủy điện Nước Lương Địa chỉ: Thôn 6, xã Đak Mang, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định	Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định		Cty CP thủy điện Vĩnh Sơn 4 Địa chỉ: Thôn Đak Tra, xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, Bình Định	Cty CP Đầu tư và XD thủy điện Đồng Mít ĐC: Lô 21-24 Đỗ Nhuận, khu đô thị An Phú Thịnh, TP Quy Nhơn, Bình Định
3	Cơ quan tư vấn lập dự án	Cty TNHH tư vấn kỹ thuật Công nghệ	Công ty CPTV xây dựng Năng lượng TKC	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3	Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3	Cty TNHH tư vấn kỹ thuật Việt Nam - Canada	Cty CP XD và Năng lượng Nhật Minh
4	Các thông số chính của dự án						
	Công suất lắp máy	6,00	22,00	30,00	80,00	18,00	7,00
	Mức nước dâng bình thường	25,00	257,00	312,00	760/760	205,00	101,10
	Mức nước chết (MNC)	20,00	253,00	310,00	763/740	195,00	77,00
	Dung tích ứng với MNDBT Wbt	6,22	0,389	4,26	0,27/95	21,77	
	Dung tích hữu ích	6,18	0,145	0,90		9,11	
	Cột nước lớn nhất Hmax	5,26	194,44	106,90		50,27	47,54
	Cột nước nhỏ nhất Hmin	3,24	184,77	96,80		38,80	22,96
	Cột nước tính toán Htt	3,79	188,09	98,40	425,00	40,5	37,00
	Lưu lượng Qmax qua nhà máy	57,15	13,39	35,42		50,74	24,72
	Điện lượng trung bình năm E0	22,78	68,39	106,30	365,60	63,92	26,12
5	Loại đập và chiều cao đập lớn nhất						

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Văn Phong	Thủy điện Nước Lương	8 Thủy điện Vĩnh Sơn 3	Thủy điện Vĩnh Sơn 2	Thủy điện Vĩnh Sơn 4	Thủy điện Đồng Mít
		12	13	14	15	16	17
	Loại đập	Không có hồ, đập (Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Văn Phong)	Bê tông	Bê tông	Bê tông	Bê tông	Không có hồ, đập
	Chiều cao lớn nhất của đập (m)		25,00	47,00	17,50	58,40	
6	Tác động môi trường - xã hội						
-	Di dân, tái định cư (hộ - người)						
-	Diện tích chiếm đất các loại						0,80
	<i>Đất trồng lúa</i>						
	<i>Đất trồng màu</i>		20,94	7,75	2,55		0,80
	<i>Đất rừng (rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, rừng sản xuất...)</i>			0,42		47,07	
	<i>Đất sông suối</i>	2,06	3,06	18,03	107,43	43,45	
	<i>Đất khác</i>	1,00		3,50	60,20	4,35	
-	Phương án trồng bù rừng (tổng diện tích, tình hình thực hiện...)						
-	Chi trả dịch vụ môi trường rừng	Chưa thực hiện					
-	Ảnh hưởng nhu cầu nước hạ lưu	Không	Suy giảm lưu lượng trên đoạn sông sau đập	Suy giảm lưu lượng trên đoạn sông sau đập		Điều hòa dòng chảy mùa kiệt, hạn chế lũ mùa mưa	Không
-	Cam kết bảo vệ môi trường		Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM	Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM		Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM	Chủ đầu tư cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo ĐTM
7	Tiến độ yêu cầu hoàn thành (theo Giấy chứng nhận đầu tư)	Khởi công QI/2013 hoàn thành công trình vào năm 2014	Hoàn thành chuẩn bị đầu tư năm 2020; Hoàn thành năm 2023 theo GCNĐT số 1405424806 ngày 19/10/2020 của Sở KH &ĐT	Hoàn thành chuẩn bị đầu tư năm 2008; Hoàn thành năm 2013 theo GCNĐT thay đổi lần 1 số 35101000062 ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh	Hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư năm 2007, vận hành quý IV/2011 theo GCNĐT số 35101000062 ngày 07/11/2007 của UBND tỉnh	Hoàn thành chuẩn bị đầu tư vào QII/2015; Hoàn thành 2023 theo GCNĐKĐT số 8540347680 ngày 19/10/2020 của Sở KH và ĐT	Khởi công Q4/2019; hoàn thành năm 2022 theo QĐ số 524/QĐ-UBND ngày 20/02/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư

TT	Thông tin / Dự án	Thủy điện Văn Phong	Thủy điện Nước Lương	9 Thủy điện Vĩnh Sơn 3	Thủy điện Vĩnh Sơn 2	Thủy điện Vĩnh Sơn 4	Thủy điện Đồng Mít
		12	13	14	15	16	17
8	Tình hình thực hiện dự án						
-	Nghiên cứu đầu tư	- Sở Công Thương tham gia ý kiến TKCS số 408/SCT-QLĐN ngày 27/5/2013; - Quyết định số 121/QĐ-ĐTĐA ngày 17/6/2013 phê duyệt DADT Nhà máy thủy điện Văn Phong.	- Sở Công Thương đã thẩm định hồ sơ TKCS số 1590/SCT-QLNL ngày 01/12/2020.	- QĐ số 1711/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về BC đánh giá TĐMT; - Sở Công Thương thẩm định TKCS số 07/TB-SCT ngày 10/3/2009; - QĐ số 905.2/2009/QĐ-VSH-HĐQT ngày 16/10/2009 của HĐQT về phê duyệt DADT.	- Phê duyệt BC đánh giá TĐMT tại QĐ 1711/QĐ-BTNMT ngày 28/8/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.	- Sở Công thương thẩm định TKKT số 879/SCT-QLNL ngày 16/8/2016; Thẩm định TKCS hiệu chỉnh số 140/SCT-QLNL ngày 13/02/2019.	- Sở Công Thương đã thẩm định TKCS số 683/SCT-QLNL Ngày 28/6/2019; Thẩm định hồ sơ TKKT số 1095/SCT-QLNL ngày 26/8/2020.
-	Thực hiện đầu tư	Hoàn thành phát điện năm 2014	Đang hoàn tất các thủ tục về đầu tư	Đã thi công đường công vụ, đang tạm ngừng TC	Đang vướng QH giữa Gia Lai và BĐ	Đang tạm ngừng thi công	Đang hoàn tất các thủ tục về đầu tư
9	Quy trình vận hành hồ chứa	Tận dụng nguồn nước xả hồ thủy lợi Văn Phong					Tận dụng nguồn nước xả của hồ thủy lợi Đồng Mít
10	Các loại Giấy phép						
	Giấy phép khai thác nước mặt	Chưa thực hiện					
	Giấy phép hoạt động điện lực	Đã có giấy phép					
11	Phương án đấu của dự án vào lưới điện quốc gia	Đầu nối vào lưới 22kV trạm biến áp 110kV Đồn Phó	Đầu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn	Đầu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn 4 - Hoài Nhơn	Không có tên trong Danh mục các nguồn điện đưa vào vận hành giai đoạn 2016-2030	Đầu nối chuyển tiếp trên đường dây 110kV Vĩnh Sơn - Hoài Nhơn	Đầu nối vào TC 35kV trạm biến áp 110kV Hoài Nhơn

Phụ lục 2: Dự án thủy điện đề xuất bổ sung vào Quy hoạch điện trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Văn bản số /UBND-KT ngày /12/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	Thông tin/Dự án	Đơn vị	Dự án thủy điện Đăk Xom
1	Thông tin chung		UBND tỉnh đã trình Bộ Công Thương về việc bổ sung Dự án thủy điện Đăk Xom tại xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh vào Quy hoạch thủy điện nhỏ toàn quốc tại Công văn số 3119/UBND-KT ngày 20/6/2017
2	Cơ quan tư vấn lập quy hoạch		Công ty cổ phần Xây dựng thủy lợi Bình Định
3	Các thông số chính của dự án		
	Công suất lắp máy	MW	5,0
	Mực nước dâng bình thường	m	149,2
	Mực nước chết	m	147
	Dung tích toàn bộ	10 ⁶ m ³	1,2
	Dung tích hữu ích	10 ⁶ m ³	0,5
	Cột nước lớn nhất Hmax	m	53,2
	Cột nước tính toán Htt	m	52
	Lưu lượng Qmax qua nhà máy	m ³ /s	11,2
	Điện lượng trung bình năm E0	10 ⁶ KWh	18,9
4	Loại đập và chiều cao đập lớn nhất (Hmax)		
	Loại đập		Bê tông
	Chiều cao đập Hmax	m	16
5	Tác động môi trường - xã hội		
	Diện tích chiếm đất các loại	ha	37 (gồm đất sông suối, đất trồng keo)
6	Dự kiến phương án đấu của dự án vào lưới điện quốc gia		Đầu nối vào đường dây 110kV của nhà máy thủy điện Trà Xom về trạm 110kV Đồn Phó
7	Hiệu quả tài chính, kinh tế của dự án		Dự án có tính khả thi cao về mặt tài chính và kinh tế
8	Giai đoạn đầu tư xây dựng		Giai đoạn 2021 - 2025