

**GIẤY PHÉP
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
(Gia hạn lần 1)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;

Xét Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xả nước thải của Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và hồ sơ kèm theo;

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1067/TTr-STNMT ngày 13/11/2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ (địa chỉ tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) được xả nước thải sau xử lý của Hệ thống xử lý nước thải tập trung với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn tiếp nhận nước thải: suối Đá Bạc (phía Tây - Bắc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ), thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

2. Vị trí xả nước thải: suối Đá Bạc (phía Tây - Bắc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ), thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Tại vị trí có tọa độ (theo hệ tọa độ VN 2000, múi chiều 3 độ):

$$X(m) = 1.567.405, Y(m) = 585.836$$

3. Phương thức xả nước thải: Tự chảy.

4. Chế độ xả nước thải: xả liên tục (24h/ngày đêm).

5. Lưu lượng nước thải lớn nhất: 62 m³/ngày đêm.

6. Thời hạn của giấy phép: 05 (năm) năm kể từ ngày 17/12/2020.

7. Chất lượng nước thải: đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải Y tế QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với K = 1,2.

(Kèm theo Phụ lục Bảng giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải).

Điều 2. Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ có trách nhiệm:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận tại khu vực xả thải thuộc suối Đá Bạc theo quy định.
3. Hằng năm (*trước 15 tháng 12*), tổng hợp báo cáo gửi Sở Tài nguyên và Môi trường về tình hình thu gom, xử lý nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định.
4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

Điều 3. Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/12/2020 và thay thế Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước số 63/GP-UBND ngày 17/12/2015 do UBND tỉnh Bình Định cấp. Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, Chủ tịch UBND thị trấn Phù Mỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- PVPNN;
- Lưu: VT, K4, K10

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh

Phụ lục
BẢNG GIỚI HẠN THÔNG SỐ, NỒNG ĐỘ
CHẤT Ô NHIỄM ĐƯỢC PHÉP XẢ THẢI CỦA
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÙ MỸ
TẠI THỊ TRẤN PHÙ MỸ, HUYỆN PHÙ MỸ

(Phụ lục kèm theo Giấy phép xả nước thải (Gia hạn lần 1) số: /GP-UBND
ngày /11/2020 của UBND tỉnh Bình Định)

TT	THÔNG SỐ	ĐƠN VỊ	QCVN 28:2010/BTNMT (Cột B; K = 1,2)
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD ₅ (20°C)	mg/l	60
3	COD	mg/l	120
4	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	120
5	Sulfua (tính theo H ₂ S)	mg/l	4,8
6	Amoni (tính theo N)	mg/l	12
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	60
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	12
9	Dầu mỡ động thực vật	mg/l	24
10	Tổng coliform	MNP/100ml	5.000
11	Salmonella	Vi khuẩn/100ml	KPH
12	Shigella	Vi khuẩn/100ml	KPH
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	KPH