

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: /UBND-KT
V/v thỏa thuận hướng
tuyến đường dây 110kV,
22kV và vị trí Trạm biến
áp 110kV Hoài Ân

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban QLDA Điện nông thôn miền Trung;
- UBND huyện Hoài Ân;
- Công ty Tư vấn Điện miền Trung.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 704/STC-QLNL ngày 04/6/2020 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV Hoài Ân và đề nghị của Công ty Tư vấn Điện miền Trung tại Văn bản số 392/CPCPEC-TK2 ngày 05/5/2020; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV, 22kV và vị trí Trạm biến áp 110kV thuộc Dự án Trạm biến áp 110kV Hoài Ân và đấu nối, được thể hiện trên bản vẽ mặt bằng tổng thể ký hiệu MB-01 do Công ty Tư vấn Điện miền Trung lập tháng 5/2020, đã được các đơn vị, địa phương liên quan thống nhất xác nhận trên bản vẽ mặt bằng, như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Ban Quản lý dự án Điện nông thôn miền Trung (Chủ đầu tư dự án) có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác đối với đoạn đường dây 110kV đi qua diện tích rừng trồng; phối hợp với UBND huyện Hoài Ân để đăng ký vào Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất rừng và Danh mục công trình, dự án Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng để trình HĐND tỉnh thông qua và đưa vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm để trình UBND tỉnh phê duyệt; thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác thỏa thuận, bàn giao tim mốc, bồi thường thiệt hại, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ trong phạm vi ranh giới hướng tuyến đường dây và vị trí trạm biến áp để đảm bảo an toàn cho dân sinh và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Lưu ý: Trong giai đoạn thiết kế, nếu các cột điện có độ cao trên 45 m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ thủ tục hồ sơ chấp thuận độ cao tỉnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Cty Điện lực Bình Định;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng