

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 10 năm 2019

Về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục hệ thống điện thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh (Giai đoạn 1)

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 924/BGPMB-HT ngày 04/10/2019 về việc điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục hệ thống điện thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh (Giai đoạn 1); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh thiết kế cơ sở hạng mục hệ thống điện thuộc dự án Khu tái định cư phục vụ dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) và các dự án trên địa bàn xã Canh Vinh (Giai đoạn 1), như đề nghị của Ban GPMB tỉnh tại văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Lắp đặt mới 01 trạm biến áp với công suất trạm 560KVA kiểu đặt ngoài trời, treo trên cột và đường dây 22KV đi trên không với chiều dài tuyến $L_t=310m$, sử dụng dây dẫn loại dây hợp kim nhôm lõi thép bọc cách điện bán phần 12,7KV – A95mm². Cột điện loại BTLT cao 14m.

- Xây dựng mới tuyến điện hạ thế cấp điện động lực 0,4KV đi trên không với tổng chiều dài tuyến $L_t = 1.618m$, sử dụng dây dẫn loại cáp nhôm vặn xoắn ABC 4x95mm². Cột điện loại BTLT cao 8,5m.

- Thiết kế lắp mới điện chiếu sáng các trục đường, đi trên không kết hợp với các cột điện trung hạ thế với tổng chiều dài tuyến $L_t = 1.336m$, sử dụng dây dẫn loại cáp nhôm vặn xoắn ABC 3x35mm², đèn chiếu sáng loại LED công suất 100W-220V-48LEDs, tiết giảm công suất từ 2 đến 5 cấp được cài đặt tại đèn.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Phan Cao Thắng;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K19.(M.10b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Cao Thắng