

Số: /UBND-KT
V/v khai thác nguồn nước mặt hồ
Phú Hà phục vụ dự án cấp nước
ven biển huyện Phù Mỹ

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2019

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Xét đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Tờ trình số 278/TTr-UBND ngày 20/11/2019 và đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 2529/SNN-TL ngày 04/12/2019 về việc khai thác nguồn nước mặt hồ Phú Hà phục vụ dự án cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho UBND huyện Phù Mỹ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư khai thác nước mặt tại hồ Phú Hà, xã Mỹ Đức phục vụ cho dự án Cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ (xã Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thọ) như đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản nêu trên.

2. Trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cấp nước ven biển huyện Phù Mỹ, UBND huyện Phù Mỹ cần lưu ý một số vấn đề như sau:

- Mức nước hồ Phú Hà: (i) mực nước dâng gia cường 20,89m; (ii) mực nước dâng bình thường 18,6m; (iii) mực nước chết 11,5m. Cần có biện pháp thi công hợp lý và không được làm ảnh hưởng đến quá trình quản lý vận hành hồ chứa.

- Xây dựng công trình thu nước thô và nhà máy xử lý nước cách chân đập trở ra tối thiểu 100m theo Điều 40 “phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi” Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14.

- Xây dựng công trình thu nước thô trong lòng hồ phải tuân thủ theo Điều 13 “về cấp phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi” tại Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ.

- Nộp phí dịch vụ thủy lợi: Thực hiện theo quy định hiện hành của UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10, K13.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Châu

