

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
Công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn
Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ
(Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/ NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Công văn số 385/SCT-QLNL ngày 03/5/2017 Về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV), thuộc công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 136/TTr-SYT ngày 23/5/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn, hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV); với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn.

Hạng mục: Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ (Đường dây 22KV và Trạm biến áp 560KVA-22/0,4kV).

2. Loại và cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

3. Địa điểm xây dựng: Huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

4. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thực hiện theo Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chuyển đổi hình thức quản lý dự án đối với các công trình do Sở Y tế làm chủ đầu tư.

5. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Công ty TNHH Phát triển công nghệ Việt Long (Địa chỉ: Số 73 đường Hàm Nghi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

6. Các Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chủ yếu áp dụng:

- QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện;
- QCVN 03:2012/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “Nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị”;
- QCVN QTĐ-5:2009/BCT, QTĐ-6:2009/BCT, QTĐ-7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện;
- Quy phạm trang bị điện 11 TCN - 18, 19, 20, 21 - 2006;
- TCVN 4756-1989 Quy phạm nối đất và nối không thiết bị điện;
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.


7. Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật và giải pháp thiết kế chủ yếu:

- Xây dựng mới đường dây 22kV và 01 trạm biến áp 03 pha 560kVA-22/0,4kV cấp điện phục vụ Khu điều trị bệnh nhân và các hạng mục phụ trợ của Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn; gồm:

+ Đường dây 22kV đi nổi với chiều dài tuyến 106m, dây dẫn nhôm bọc XLPE 12,7/24kV-A95mm² và các vật liệu điện chuyên dụng kèm theo.

+ Trạm biến áp 560kVA-22/0,4kV được thiết kế theo kiểu hở, đặt ngoài trời trên 02 cột bê tông hình II.

- Cột bê tông ly tâm loại: BTLT-12mC.
- Móng cột bê tông cốt thép đúc tại chỗ: MT-3, MT-4G.
- Tiếp địa cột: Loại cọc tia NĐC-6C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.
- Tiếp địa trạm: Loại cọc tia NĐT-2x10C, các chi tiết mạ kẽm nhúng nóng.
- Xà: Dùng thép hình gia công mạ kẽm nhúng nóng.
- Sứ đứng và sứ treo loại 24kV.
- Tủ điện hạ thế 0,4kV dùng loại TĐ-2 sơn tĩnh điện, có ngăn đo đếm phù hợp với quy định của ngành.
- Cấp lực tổng 600V: 3x(2CV240mm²) + 1xCV240mm².



- Bảo vệ quá điện áp khí quyển dùng chống sét van 18kV-10kA.
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía trung áp đầu nhánh rẽ của đường dây trên không dùng cầu chì tự rơi FCO24kV-100A.
- Bảo vệ quá tải, ngắn mạch phía hạ áp dùng Aptomat tổng 600V-800A (loại điện từ).
- Tủ tụ bù hạ thế 300kVAr-400V, điều khiển đóng cắt tự động theo hệ số công suất đảm bảo $\cos\varphi \geq 0,9$.

Các nội dung khác về kỹ thuật theo Văn bản thỏa thuận đấu nối giữa Công ty Điện lực Bình Định và Sở Y tế ngày 24/3/2017.

8. Tổng giá trị dự toán xây dựng hạng mục: 1.202.240.000 đồng

(Một tỷ, hai trăm lẻ hai triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	471.528.000 đồng
- Chi phí thiết bị	:	523.264.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	34.350.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	46.956.000 đồng
- Chi phí khác	:	68.892.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	57.250.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo kết quả thẩm định của Sở Công thương tại Công văn số 385/SCT-QLNL ngày 03/5/2017; tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Công thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng ban Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP NN;
- Lưu: VP, K15

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tuấn Thanh