

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **4174/UBND-KT**

Bình Định, ngày 19 tháng 7 năm 2019

V/v vị trí lắp đặt tuabin nhà
máy thủy điện hồ Núi Một

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT


Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1384/SNN-QLXDCT ngày 08/7/2019 về việc báo cáo giải trình vị trí lắp đặt tuabin thủy điện hồ Núi Một; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Nhiệm vụ chính của hồ Núi Một là cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, việc đầu tư xây dựng thủy điện hồ Núi Một là kết hợp. UBND tỉnh đồng ý cho tận dụng lượng nước tưới của hồ để kết hợp phát điện nhưng không làm ảnh hưởng đến van côn cũng như phục vụ tưới cho hạ du. Yêu cầu nhà đầu tư khi thực hiện dự án lấy nước từ thượng lưu van côn rẽ ra 1 nhánh để đặt tuabin của nhà máy, sau khi qua tuabin nước chảy vào kênh chính.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT Trần Châu;
- Cty CP ĐT thủy điện hồ Núi Một;
- Cty TNHH KTCTTL Bình Định;
- PVPKT;
- Lưu: VT, K10. *mo*



Trần Châu

