

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **230** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **17** tháng **04** năm **2014**

V/v vị trí xả nước thải vào nguồn
nước KCN Nhơn Hòa của Công ty
cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công
nghiệp Nhơn Hòa

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hòa có Văn bản xin xả nước thải của Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định vào nguồn nước. Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có ý kiến như sau:

Khu công nghiệp Nhơn Hòa, thuộc phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hòa làm chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. Theo Quyết định số 2531/BXD-KSTK ngày 28/11/2007 của Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Nhơn Hòa. Hệ thống thoát nước thải của Khu công nghiệp Nhơn Hòa được thiết kế riêng biệt. Nước thải qua bể tự hoại của các nhà máy dẫn về Trạm xử lý nước thải của khu công nghiệp và được xử lý đạt tiêu chuẩn loại A trước khi thoát ra kênh N2. Sau đó, tại Quyết định số 538/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tại Điểm 5, xác định: "...xử lý toàn bộ nước thải sản xuất, nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn đạt TCVN 5945-2005, cột A với các hệ số $K_q=0,9$ và $K_T=0,9$ trước khi thải vào vào hệ thống thoát nước dẫn ra sông An Tượng."

Qua thực tế vận hành hiện nay của Khu công nghiệp Nhơn Hòa và các quy định của ngành thủy lợi, việc thực hiện xả nước thải của Khu công nghiệp vào nguồn nước là không khả thi. Vì nếu thải vào hệ thống thoát nước dẫn ra Sông an Tượng sẽ rất khó khăn: Phía tây của Khu công nghiệp Nhơn Hòa dân cư dày đặc, cự ly từ Khu công nghiệp Nhơn Hòa đến Sông An Tượng xa phải giải phóng mặt bằng, rất khó khăn cho việc xây dựng hệ thống đường ống dẫn nước thải. Do đó, Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa xin thay đổi phương án xả nước thải vào nguồn nước theo phương án: nước thải sau xử lý của Trạm xử lý tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hòa đạt tiêu chuẩn theo quy định được xả vào Suối Dài và theo Suối Dài dẫn ra Sông Côn; vị trí xả thải tại vị trí Cầu Suối dài.

(Có sơ đồ hệ thống thu gom; vị trí xả thải và thoát nước thải do Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hòa lập kèm theo)

Qua xem xét phương án bố trí vị trí xả thải và thoát nước thải Khu công nghiệp Nhơn Hòa của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Nhơn Hòa, UBND tỉnh Bình Định thống nhất với phương án: nước thải sau xử lý của Trạm xử lý tập trung Khu công nghiệp Nhơn Hòa đạt tiêu chuẩn theo quy định được xả vào Suối Dài và theo Suối Dài dẫn ra Sông Côn; vị trí xả thải tại vị trí Cầu Suối dài. Kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- Sở TNMT;
- UBND thị xã AN;
- Công ty CP ĐT hạ tầng KCN NH;
- Lưu: VT, K4, K6(T8b);

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng