

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình
Công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định
Hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Chuyên khoa Lao Bình Định; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 và Quyết định số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 17/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 415/TTr-SYT ngày 19/8/2016 (Có Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 46/TD-PCCC ngày 05/6/2016; Công văn số 1158/CSPC&CC-P2 ngày 13/7/2016 của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định; Công văn số 276/SXD-HTKTTĐ ngày 15/8/2016 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà; với những nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tên công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định.

Hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà.

2. Loại và cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

3. Chủ đầu tư: Sở Y tế Bình Định.

4. Nhà thầu khảo sát, thiết kế xây dựng công trình: Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế xây dựng Bình Định.

5. Địa điểm xây dựng: Phường Nhơn Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

6. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

- QCVN 07-1:2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật công trình cấp nước;

- TCVN 33:2006 Cấp nước 0 Mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9379:2012 Kết cấu xây dựng và nền 0 Nguyên tắc cơ bản về tính toán;

- TCVN 5574:2012 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5573:2011 Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9207:2012 Đặt đường dây dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9206:2012 Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 2622:1995 Phòng chữa cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu thiết kế;

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành khác có liên quan.

7. Quy mô xây dựng và các giải pháp thiết kế chính:

- Xây dựng bể nước cứu hỏa kết hợp bể nước sinh hoạt có thể tích 140m³, kích thước DxRxC tương ứng 10x7x2m, kết cấu bê tông cốt thép.


- Xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: 377m ống thép tráng kẽm (80m ống D100mm, dày 4.5mm; 370m ống D50mm, dày 2.8mm; 50m ống D32mm, dày 2.1mm; 30m ống D25mm dày 2.1mm), 01 trụ chữa cháy D100mm và các phụ kiện khác trên hệ thống.

- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm 510m ống PVC (60m ống D80mm, dày 4mm; 35m ống D65mm, dày 2.1mm; 92m ống D50mm, dày 2mm) và các phụ kiện khác trên hệ thống.

- Xây dựng nhà đặt trạm bơm có kích thước DxRxC tương ứng 4x2x2,2m, kết cấu tường xây gạch, quét vôi, mái tôn.

- Lắp đặt hệ thống điện vận hành máy bơm.

- Mua sắm lắp đặt 16 bình cứu hỏa, 01 máy bơm cứu hỏa động cơ dầu, 01 máy bơm cứu hỏa động cơ điện, 01 máy bơm nước sinh hoạt.



8. Tổng giá trị dự toán xây dựng công trình : 943.178.000 đồng

(Chín trăm bốn mươi ba triệu, một trăm bảy mươi tám ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	632.719.000 đồng
- Chi phí thiết bị	:	166.410.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	13.890.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	39.685.000 đồng
- Chi phí khác	:	45.561.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	44.913.000 đồng

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán theo kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 276/SXD-HTKTTĐ ngày 15/8/2016 về việc thông báo kết quả thẩm định thiết kế và dự toán công trình; của Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Bình Định tại Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 46/TD-PCCC ngày 05/6/2016, Công văn số 1158/CSPC&CC-P2 ngày 13/7/2016; Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng hạng mục công trình nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP VX;
- Lưu: VP, K14, K15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh