

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế - dự toán
Công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định
Hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 4309/QĐ-UB ngày 24/10/2002 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án khả thi công trình: Cải tạo mở rộng và nâng cấp Bệnh viện Chuyên khoa Lao Bình Định; Quyết định số 185/QĐ-CTUBND ngày 26/01/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2695/QĐ-CTUBND ngày 28/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định; Quyết định số 3100/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh thời gian thực hiện đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc lĩnh vực y tế sử dụng vốn TPCP giai đoạn 2014-2016;

Căn cứ Quyết định số 85/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 520/TTr-SYT ngày 14/11/2016 (Có Công văn số 332/SXD-HTKTTĐ ngày 07/10/2016 của Sở Xây dựng về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà kèm theo),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà; cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung quy mô xây dựng và các giải pháp thiết kế chính:

Quy mô xây dựng nêu tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh	Điều chỉnh thành
- Xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: 377m ống thép tráng kẽm (80m ống D100mm, dày 4.5mm; 370m ống D50mm, dày 2.8mm; 50m ống D32mm, dày 2.1mm; 30m ống D25mm, dày 2.1mm), 01 trụ chữa cháy D100mm và các phụ kiện khác trên hệ thống.	- Xây dựng hệ thống cấp nước chữa cháy gồm: 377m ống thép tráng kẽm (80m ống D100mm, dày 4.5mm; 170m ống D80mm, dày 4.0mm; 35m ống D65mm, dày 3.6mm; 92m ống D50mm, dày 3.6mm), 01 trụ chữa cháy D100 mm và các phụ kiện khác trên hệ thống.
- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm: 510m ống PVC (60m ống D80mm, dày 4mm; 35m ống D65mm, dày 2.1mm; 92m ống D50mm, dày 2mm) và các phụ kiện khác trên hệ thống.	- Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt gồm: 510m ống PVC (60m ống D80mm, dày 3.5mm; 370m ống D50mm, dày 2.5mm; 50m ống D32mm, dày 2.1mm; 30m ống D25mm, dày 2.0mm) và các phụ kiện khác trên hệ thống.


2. Tổng giá trị dự toán hạng mục sau khi điều chỉnh: 1.057.990.000 đồng

(Một tỷ, không trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi ngàn đồng)

Cụ thể theo bảng sau:

Đvt: đồng

Nội dung	Giá trị dự toán được duyệt tại Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh	Giá trị dự toán phê duyệt bổ sung tại Quyết định này tăng (+); giảm (-)	Tổng giá trị dự toán phê duyệt sau khi điều chỉnh, bổ sung
- Chi phí xây dựng	632.719.000	(+) 128.646.000	761.365.000
- Chi phí thiết bị	166.410.000	(-) 25.950.000	140.460.000
- Chi phí quản lý dự án	13.890.000	(+) 1.785.000	15.675.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	39.685.000	(-) 5.391.000	34.294.000
- Chi phí khác	45.561.000	(+) 10.254.000	55.815.000
- Dự phòng chi	44.913.000	(+) 5.468.000	50.381.000
Tổng cộng	943.178.000	(+) 114.812.000	1.057.990.000



3. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

- Điều chỉnh quy mô hệ thống cấp nước chữa cháy và sinh hoạt cho phù hợp với bản vẽ thi công.
- Điều chỉnh chiều dày đường ống cấp nước uPVC các loại phù hợp với áp lực vận hành của hệ thống cấp nước.
- Điều chỉnh tăng khối lượng thi công bể nước cho phù hợp với bản vẽ thi công.

4. Việc điều chỉnh giá gói thầu: Giao Chủ đầu tư thực hiện xử lý tình huống theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 117 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

5. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà; Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Bệnh viện Lao và bệnh phổi Bình Định, hạng mục: Bể nước ngầm cứu hỏa, hệ thống cấp nước ngoài nhà.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để đầu tư xây dựng hạng mục công trình nêu tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh và Quyết định số 3101/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT Nguyễn Tuấn Thanh;
- Ban QLDA DDCN tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu VP, K14, K15

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh