

Số: **983** /UBND-KTN

Bình Định, ngày **18** tháng 03 năm 2014

V/v góp ý xây dựng quy trình vận
hành liên hồ chứa trên lưu vực sông
Kôn để phòng chống lũ vùng hạ du

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 07/3/2014, đoàn công tác do Cục Quản lý tài nguyên nước Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có buổi làm việc tại tỉnh Bình Định về việc xác định yêu cầu về phòng, chống lũ hạ du phục vụ xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.

Qua làm việc với Đoàn công tác, UBND tỉnh Bình Định đề nghị bổ sung một số nội dung khi xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn như sau:

- Bổ sung thêm bản đồ vùng ngập huyện Tây Sơn, hồ Trà Xom, hồ Thuận Ninh và đập dâng Văn Phong.
- Bổ sung thêm các trạm khí tượng thủy văn tại các hồ chứa nước lớn để có cơ sở thực hiện công tác dự báo, phục vụ vận hành hệ thống hồ chứa trên lưu vực sông Kôn.
- Bổ sung thêm điểm kiểm soát lũ ở khu vực trên Quốc lộ 1 và đường sắt.
- Khi xây dựng quy trình vận hành liên hồ, chú ý quy trình xả lũ của Thủy điện Vĩnh Sơn 5 không được mở đột ngột, tránh nước dâng và gây ngập lụt hạ lưu. Quy trình điều tiết hồ Định Bình cần quan tâm hỗ trợ sản xuất vụ Đông Xuân cuối tháng 11 hàng năm. Tăng dung tích phòng lũ của hồ Núi Một để tránh ngập lụt phía Tây Quốc lộ 19.

UBND tỉnh Bình Định kính đề nghị Bộ Tài Nguyên và Môi trường quan tâm, xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT UBND tỉnh Trần Thị Thu Hà;
- Cục QL tài nguyên nước – Bộ TN&MT;
- Sở: NN&PTNT, TN&MT;
- VP Chống lụt bão tỉnh;
- PVP NN;
- Lưu: VT, K10(8b)



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hà