

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3987~~/UBND - KTN
V/v vị trí địa điểm đầu tư xây
dựng trạm biến áp 110kV Nhơn
Tân và nhánh rẽ

Bình Định, ngày 17 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã An Nhơn;
- BQL Dự án Lưới điện Miền Trung;
- Công ty TNHH Tư vấn Điện Miền Trung.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Tư vấn Điện Miền Trung tại Công văn số 501/CPC PEC ngày 05/9/2012, đề nghị của Liên ngành tại Biên bản họp ngày 14/8/2012 và đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 807/SCT ngày 28/9/2012 về việc thỏa thuận vị trí trạm biến áp 110kV Nhơn Tân và nhánh rẽ, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Trung đầu tư xây dựng trạm biến áp 110kV tại góc Tây Bắc của khu quy hoạch Cụm công nghiệp An Mơ thuộc xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, có diện tích đất khoảng 4.400m² (chưa kể đường vào trạm biến áp). Vị trí địa điểm xây dựng trạm biến áp nêu trên có giới cận: Phía Bắc giáp nhà dân và QL19, phía Nam giáp ruộng lúa, phía Tây giáp ruộng nước, sát TBA trung gian 35/22kV hiện hữu, phía Đông giáp vườn ươm cây giống như Liên ngành và Sở Công Thương đã đề xuất tại các văn bản nêu trên.

2. Đồng ý chủ trương cho Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Trung thiết kế xây dựng đường dây nhánh rẽ 110kV có hướng tuyến đi dọc theo hàng rào phía Tây Cụm công nghiệp An Mơ (xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn) như Bản vẽ mặt bằng tổng thể của Đơn vị tư vấn đã lập tháng 8/2012 và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 807/SCT ngày 28/9/2012. Theo đó, điểm đầu của đường dây được đầu nối transit tại vị trí cột số 423A (trồng mới giữa cột số 422 và 423) thuộc đường dây 110kV Đồn Phó-Quy Nhơn hiện hữu và điểm cuối là trạm biến áp 110kV Nhơn Tân.

3. Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Trung có trách nhiệm làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã An Nhơn và các cơ quan có liên quan để triển khai thực hiện các nội dung công việc có liên quan đến công tác lập quy hoạch chi tiết, thu hồi đất, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng... theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước trước khi tiến hành đầu tư xây dựng trạm biến áp và đường dây tại địa điểm nêu trên.

Yêu cầu Ban Quản lý Dự án lưới điện Miền Trung và các cơ quan có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K6 (07b).

Ba *ph*

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hồ Quốc Dũng