

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KT

Bình Định, ngày tháng 4 năm 2023

V/v thỏa thuận vị trí mở rộng
Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và
hướng tuyến đường dây đấu nối
từ Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ
đến đường dây 220kV Phước An
- Quảng Ngãi thuộc dự án đường
dây 220kV Phù Mỹ rẽ Phước
An - Quảng Ngãi (mạch 2)

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND huyện Phù Mỹ;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung;
- Công ty cổ phần Tư vấn PACIFIC.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 600/SCT-QLNL ngày 07/4/2023 về việc thỏa thuận vị trí mở rộng Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và hướng tuyến đường dây đấu nối từ Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ đến đường dây 220kV Phước An – Quảng Ngãi thuộc dự án Đường dây 220kV Phù Mỹ rẽ Phước An – Quảng Ngãi (mạch 2); đề nghị của Công ty cổ phần Tư vấn PACIFIC tại Văn bản số 45/PAEC-TK2 ngày 01/3/2023 và Văn bản số 58/PAEC-TK2 ngày 05/4/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất vị trí mở rộng Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ và hướng tuyến đường dây đấu nối từ Trạm biến áp 220kV Phù Mỹ đến đường dây 220kV Phước An - Quảng Ngãi, được thể hiện trên bản vẽ Mặt bằng tuyến đường dây và vị trí mở rộng trạm biến áp, ký hiệu ĐZ.220-22.07-MB.01 do Công ty cổ phần Tư vấn PACIFIC lập tháng 12/2022 như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện dự án.

Lưu ý: Trong quá trình thiết kế công trình phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến rừng sản xuất của các tổ chức, cá nhân trong phạm vi tuyến điện đi qua; nếu các cột điện

có độ cao trên 45m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tĩnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông vận tải;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (12b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng