

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 7939 /UBND-KT
V/v thỏa thuận hướng tuyến
đường dây 500kV Vân
Phong – Bình Định, đoạn đi
trên địa bàn tỉnh Bình Định

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 25 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND thị xã An Nhơn;
- UBND các huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vân Canh;
- Viện Năng lượng – Bộ Công Thương.

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 2058/SCT-QLNL ngày 23/10/2023 và Văn bản số 1433/SCT-QLNL ngày 25/7/2023 về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 500kV Vân Phong – Bình Định, đoạn đi trên địa bàn tỉnh Bình Định; đề nghị của Viện Năng lượng tại Văn bản số 1700/VNL-TT1 ngày 18/10/2023; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến đường dây 500kV Vân Phong - Bình Định, đoạn đi trên địa bàn tỉnh Bình Định, đi qua địa bàn các huyện Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh và thị xã An Nhơn, được thể hiện trên bản vẽ Mặt bằng tuyến đường dây, ký hiệu F124-DD-MBT-01 do Viện Năng lượng lập tháng 10/2023 đã được các sở, ban ngành, địa phương liên quan thống nhất, như đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản nêu trên.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước để triển khai thực hiện dự án.

Lưu ý: Trong quá trình thiết kế công trình phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành, nếu các cột điện có độ cao trên 45m so với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tỉnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ. Đối với các đoạn đường dây giao cắt với đường quốc lộ,

đường tỉnh lộ và đường giao thông trên địa bàn phải đảm bảo khoảng cách an toàn theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban QLDA các công trình Điện miền Trung;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (12b).

Nguyễn Tự Công Hoàng

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng