

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4506 /UBND-KT

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2024

V/v thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối Phước An - Nhơn Hội

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý Khu kinh tế;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- UBND TP. Quy Nhơn, thị xã An Nhơn;
- UBND huyện Tuy Phước;
- Ban QLDA các công trình điện miền Trung.


Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Văn bản số 624/SCT-QLNL ngày 02/4/2024 về việc thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 220 kV Nhơn Hội và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối Phước An – Nhơn Hội; đề nghị của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung tại Văn bản số 3927/CPMB-PTD ngày 26/3/2024 và thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1461-TB/TU ngày 13/6/2024; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh vị trí Trạm biến áp 220kV Nhơn Hội và hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối Phước An - Nhơn Hội đã được UBND tỉnh thỏa thuận tại Văn bản số 7389/UBND-KT ngày 04/12/2019, như đề nghị của Sở Công Thương và các sở, ban ngành, địa phương liên quan; được thể hiện trên bản vẽ Mặt bằng vị trí trạm và hướng tuyến đường dây, ký hiệu TR2-18-21B-ĐD.ĐN.01/1 do Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2 lập tháng 3/2024.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện đầy đủ các hồ sơ, thủ tục về đất đai, xây dựng, bồi thường giải phóng mặt bằng, rà phá bom, mìn, vật liệu nổ và các vấn đề khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật.

Lưu ý: Trong quá trình thiết kế công trình phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định của pháp luật hiện hành; nếu các cột điện có độ cao trên 45m so

với cốt đất tự nhiên, Chủ đầu tư dự án phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục chấp thuận độ cao tỉnh không theo quy định tại Nghị định số 32/2016/NĐ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ. Vị trí các cột điện phải đảm bảo tuân thủ theo các quy định về giới hạn trên không của công trình đường bộ và giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ theo quy định; không làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, bảo trì công trình đường bộ, nhất là trong phạm vi dòng chảy của các công trình thoát nước (cầu, cống...) và phải đảm bảo khoảng cách an toàn phóng điện theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- TCT Truyền tải điện Quốc gia;
- Cty CP Tư vấn xây dựng Điện 2;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K6 (12b).





**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

  
**Nguyễn Tự Công Hoàng**